

RAPORT KLASYFIKACJI REAKCJI NA OGIEN MATERIALU
Zgodnie z art. 5 rozporządzenia z dnia 21 listopada 2002 r.

N° EFR-23-001813-C
Ważny przez 5 lat od 12 maja 2023

Zleceniodawca	SAINT CLAIR TEXTILES 415 Avenue de Savoie 38110 SAINT CLAIR DE LA TOUR Francja
Referencja handlowa	LAC 650 SL
Skrócony opis dostarczony przez wnioskodawcę	Tkanina, trudno zapalna w masie, wykonana z poliestru pokrytego obustronnie PVC
Masa powierzchniowa określona przez laboratorium	690 g/m ² ± 10%
Grubość zmierzona przez laboratorium	0,53 mm ± 10%
Kolor	Wszystkie kolory
Użycie	Pergole, markizy, żagle zacięniające, namioty itp.

Natura badań :

- **NF P 92-507 (2004)** : Bezpieczeństwo pożarowe - Budynki - Materiały wykończeniowe - Klasyfikacja reakcji na ogień
- **NF P 92-503 (1995)** : Reakcja materiałów na próby ogniowe - Próba z palnikiem elektrycznym mająca zastosowanie do materiałów elastycznych

Klasyfikacja:

M2

Obowiązuje dla wszystkich zastosowań, dla których produkt nie podlega oznakowaniu CE.

Trwałość klasyfikacji (NF P 92-512 : 1986) : Nie ograniczona a priori

Biorąc pod uwagę kryteria wynikające z testów opisanych w raporcie z testów n°EFR-23-001813-BE-C z 15 maja 2023.

Niniejszy raport potwierdza jedynie właściwości testowanej próbki i nie przesądza o właściwościach podobnych produktów. Nie stanowi on certyfikacji produktu w rozumieniu artykułu L.115-27 francuskiego kodeksu konsumenckiego i ustawy z dnia 3 czerwca 1994 r. Efectis France jest zatwierdzony do testów reakcji na ogień zgodnie z rozporządzeniem z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie z dnia 5 lutego 1959 r.

Les Avenières Veyrins-Thuellin, dn.15 maja 2023

X

Laure BARBIER

Business Manager
Podpisane przez : Laure BARBIER

X

Guillaume
LE GOFF

Nadzorca badań
Podpisane przez : Guillaume LE
GOFF

Nota. - Dozwolone są wyłącznie kompletne reprodukcje i fotokopie niniejszego raportu klasyfikacyjnego lub raportu klasyfikacyjnego i załączonego raportu z badań.